

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

LABYRINT – KLUB SPIRÁLA

S těmito směrnicemi jsou povinny se seznámit a podle nich se řídit všechny osoby, které vstupují do tohoto objektu. Nedodržení těchto směrnic je postižitelné podle zákona o požární ochraně.

POSTUP PŘI VZNIKU POŽÁRU

1. Osoba, která zpozoruje požár je povinna vyhlásit požární poplach a pokud je to možné zahájí ihned hasební práce za použití dostupných hasebních prostředků – hasicí přístroj, požární hydrant apod. Vzniklý požár musí být ihned hlášen vedoucímu střediska.
Požární poplach se vyhláší pro nejbližší okolí voláním „**HOŘÍ**“ nebo „**POŽÁR**“.
Před hašením vodou je nutno provést vypnutí elektrického proudu v ohroženém prostoru.
2. Požár, který nelze ihned uhasit musí být neprodleně ohlášen na ohlašovnu požáru – tel.č. **150**.
3. Ohlašovně požáru Hasičského záchranného sboru je nutno srozumitelně nahlásit:
I. - adresu (místo) požáru, II. - co hoří (materiál) a rozsah požáru, III. - telefon a jméno osoby hlásící požár.
4. Základní povinností všech zaměstnanců střediska je zajistit nutná opatření pro rychlou záchranu ohrožených osob (zvláště dětí) a majetku.
5. Způsob evakuace musí být organizován tak, aby nedošlo ke zmatku, zranění či ucpání únikových cest. Evakuace se řídí podle evakuačního plánu.
6. Evakuované osoby se shromažďují na předem určená místa (prostranství před objektem).
7. Pokud je záchrana dětí i dospělých zajištěna, ostatní přítomní provádí za využití dostupných hasebních prostředků účinný hasební zásah nebo alespoň omezují rychlé šíření požáru.
8. Po příjezdu Hasičského záchranného sboru jsou všichni přítomní povinni řídit se pokyny velitele zásahu.
9. Požár je nutno vždy zvládnout bez vzniku chaosu a paniky. Jednejte klidně a s rozvahou.

TÍSŇOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Ohlašovna požáru HZS	150
Záchranná služba	155
Policie ČR	158
Městská policie	156
Integrovaný záchranný systém – SOS	112
 Dodávka el. proudu – poruchy	 840 850 860
Dodávka plynu - poruchy.....	1239
Dodávka vody – poruchy	840 121 121
Hasiči Kladno – kancelář	950 870 111
LABYRINT – sekretariát	312 247 640

V Kladně dne: 10.8.2017

Zpracovala: Jana Zobačová
OZO v PO

Jana ZOBAČOVÁ
odborná způsobilost v PO
Z - OZO - 51/2002
IČO: 409 06 884

Schválila: Mgr. Blanka Benešová
ředitelka střediska

